



Утверждаю  
Директор МБУК г. Шахты «ЦБС»  
М.Н. Борзилова

2021г.

## ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в библиотеках МБУК г. Шахты «ЦБС»

### 1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в помещениях библиотек МБУК г. Шахты «ЦБС». Все работники, независимо от занимаемой должности, обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Работники, виновные в нарушении требований данной инструкции, несут ответственность в установленном порядке.

#### 1.2. Основные понятия:

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества от пожаров.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными актами, документами или уполномоченным государственным органом.

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

1.3. Ответственность за соблюдение в структурных подразделениях МБУК г. Шахты «ЦБС» противопожарного режима, установленного приказами и правилами пожарной безопасности, своевременное выполнение противопожарных мероприятий несут в соответствии с действующим законодательством руководители данных подразделений и (или) лица, определенные соответствующим распоряжением, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.

1.4. Работники, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, обязаны:

- обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных требований инспекторов по пожарному надзору;
- проводить разъяснительную работу по вопросам пожарной безопасности;
- своевременно проводить противопожарный инструктаж.

1.5. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и ознакомления с настоящей инструкцией.

1.6. По каждому отдельному помещению назначается ответственный за обеспечение пожарной безопасности, табличка с фамилией которого вывешивается на видном месте. Назначение оформляется приказом по организации.

1.7. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности обязаны:

- обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы установленного противопожарного режима;

- следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического оборудования и принимать незамедлительные меры к устранению обнаруженных неисправностей, способных привести к возникновению пожара;
- производить ежедневный осмотр помещений перед их закрытием по окончании работы;
- следить за наличием и исправным состоянием имеющихся средств пожаротушения, а также отключением электроприборов по окончании работы.

1.8. Все работники МБУК г. Шахты «ЦБС» должны допускаться к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа. Вводный инструктаж также обязаны пройти лица, прибывшие на обучение или практику.

Инструктируемые должны знать:

- общий порядок обеспечения пожарной безопасности в организации;
- местонахождение в административном здании, структурном подразделении (на рабочем месте) первичных средств пожаротушения и индивидуальной защиты; инструкцию по их применению;
- порядок вызова подразделений пожарной охраны;
- действия по эвакуации людей, материальных ценностей, тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;
- ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности.

1.9. Непосредственно на рабочем месте, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении, проводится первый противопожарный инструктаж со всеми вновь принятыми на работу, с переведенными из других подразделений и с лицами, прибывшими на обучение или практику.

1.10. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в год.

## **2. Содержание территории**

2.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в МБУК г. Шахты «ЦБС» за содержание прилегающей территории несут заведующие структурными подразделениями.

2.2. Территория, прилегающая к зданиям, должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от сгораемого мусора.

2.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, наружным пожарным лестницам и источникам наружного противопожарного водоснабжения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии.

2.4. Хранение оборудования и других материалов вплотную к зданиям и сооружениям не допускается.

2.5. Запрещено разведение костров и сжигание мусора на территории МБУК г. Шахты «ЦБС».

2.6. Сети противопожарного водопровода МБУК г. Шахты «ЦБС» должны находиться в исправном состоянии. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

## **3. Содержание помещений**

3.1. С целью создания безопасных условий первичные средства пожаротушения, противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях, наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах и т.п.) должны содержаться в исправном рабочем состоянии и в соответствии с паспортными данными на них.

3.2. Лестничные клетки, коридоры, тамбуры и холлы должны быть свободны, на них не должны размещаться предметы, препятствующие передвижению людей. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов должны надежно крепиться к полу.

- 3.3. Не допускается хранение в служебных помещениях баллонов со сжатым газом, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
- 3.4. Не допускается хранение документов и других сгораемых материалов на радиаторах отопления, подоконниках и других пожароопасных местах.
- 3.5. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности, пути эвакуации и эвакуационные выходы, специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности.
- 3.6. Курение в зданиях и на территории МБУК г. Шахты «ЦБС» разрешается только в специально отведенных местах. Эти места должны быть обозначены знаками «Место для курения».
- 3.7. В служебных и вспомогательных помещениях запрещается:  
использовать электронагревательные приборы без подставок из негорючих материалов;  
пользоваться поврежденными розетками и рубильниками;  
складировать у электрощитов и другой пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы;
- 3.8. Внутри служебных помещений должны быть вывешены таблички с указанием фамилии лица, ответственного за противопожарное состояние помещения и номера телефонов пожарной охраны.
- 3.9. По окончании рабочего дня необходимо произвести уборку рабочего места, закрыть окна и форточки, отключить электрооборудование, закрыть помещение на ключ.
- 3.10. Административное здание и служебные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
- 3.11. Обеспечение первичными средствами пожаротушения, оснащение первичными средствами пожаротушения, оборудование здания (холлы, коридоры, лестницы, служебные помещения) знаками пожарной безопасности осуществляют ответственный за пожарную безопасность МБУК г. Шахты «ЦБС».

#### **4. Действия персонала при пожаре**

- 4.1. В случае возникновения пожара эвакуация работников МБУК г. Шахты «ЦБС» и читателей производится в соответствии с планами эвакуации, которые вывешиваются на каждом этаже здания, разработанными и утвержденными Инструкцией по эвакуации сотрудников в случае возникновения пожара.
- 4.2. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения должен:  
незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 или в ЕДДС по номеру 112, при этом назвав точный адрес места пожара и свою фамилию;  
принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
- 4.3. Руководители и должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, при возникновении пожара должны:  
сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 или в ЕДДС по номеру 112;  
в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;  
дать команду на отключение электроэнергии в здании, где произошел пожар;  
прекратить все работы в здании, за исключением работ по тушению пожара;  
удалить за пределы опасной зоны всех работников, за исключением работников, принимающих участие в тушении пожара;  
до прибытия пожарных подразделений осуществлять общее руководство тушения пожара;

обеспечить соблюдение правил техники безопасности работниками, участвующими в тушении пожара, одновременно организовать эвакуацию материальных ценностей;

организовать встречу пожарных подразделений, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути к месту возникновения пожара;

по прибытии пожарных подразделений, руководитель или лицо его замещающее информирует руководителя пожарного подразделения о конструктивных особенностях объекта, прилегающих строений и другие сведения необходимые для успешного тушения пожара (по запросу пожарной охраны), а также организует привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждению его развития.

Ответственный за пожарную  
безопасность МБУК г. Шахты «ЦБС»



А.И. Щербина